

Z-MPA-BS-3/1505/20 (Vereinbarungsnummer)

Institut für Baustoffe,
Massivbau und Brandschutz

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das

Bauprodukt

**Fenster mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften mit der Handelsbezeichnung:
'TSH feuerbeständiges Brandschutzfenster mit Öffnungsflügel'**

hergestellt von oder für

Fenster- & Türenbau Grünbeck GmbH
Chrieschwitzer Straße 52
08525 Plauen

am Produktionsstandort

Plauen.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 16034:2014 i.V.m. EN 14351-1:2006+A2:2016

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat enthält einen Anhang mit einer Seite. Dieses Zertifikat wurde am 16.07.2026 ausgestellt und gilt längstens bis zum 15.07.2031, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methode noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht. Die Erstaussstellung des Zertifikates erfolgte am 24.02.2021.

Braunschweig

Dipl.-Ing. Petra Aeissen
(Stellv. Leitung der Zertifizierungsstelle)

nach der harmonisierten Technischen Spezifikation **EN 16034:2014** i.V.m. **EN 14351-1:2006+A2:2016** unter Berücksichtigung der konstruktiven Vorgaben der jeweiligen Klassifizierungsberichte

* 'No Performance Determined' – Keine Leistung festgestellt

----- Ende des Zertifikats der Leistungsbeständigkeit -----